

## Ocena stanu sanitarnego basenu kąpielowego, pływalni

Lp.	Zakres kontroli / Elementy podlegające kontroli	Nieprawidłowości	Podstawy prawne
1	Regulamin korzystania z basenu	brak regulaminu	art.5 ust.1.pkt1 Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 r., tekst jednolity z dnia 20 lipca 2018 r.
2	Zaopatrzenie obiektu w wodę	brak bieżącej ciepłej i/lub zimnej wody	art..22.1 Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r., tekst jednolity z dnia 8 grudnia 2017r. ; §45 i §46 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r., tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015
		woda z własnego ujęcia nie spełnia wymagań określonych obowiązującymi przepisami prawa	§ 3 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017r.
		brak pozwolenia wodno-prawnego w przypadku własnego źródła zaopatrzenia w wodę	art. 389, art. 400, art. 403 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne
3	Postępowanie z odpadami komunalnymi	przepełnione, nie zamykane, pojemniki na odpady	art.22.1 Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r., tekst jednolity z dnia 8 grudnia 2017r.
		nieprawidłowy sposób postępowania z odpadami - brak deklaracji, umowy bądź innego dokumentu potwierdzającego wywóz nieczystości stałych	art.22.1 Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r., tekst jednolity z dnia 8 grudnia 2017r., oraz w związku z art. 5 ust.1 pkt1) oraz Art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tekst jednolity z dnia 5 lipca 2018r.

4	Część sucha basenu (hol, korytarze, poczekalnia, szatnia odzieży wierzchniej, rozbieralnie z szafkami)	pomieszczenie/a nie spełnia/ją wymagań sanitarno-porządkowych; podłogi i/lub ściany: zabrudzone, zawilgocone, z widocznymi ogniskami pleśni, itp.	art.22.1 Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. tekst jednolity z dnia 8 grudnia 2017r.
		pomieszczenie/a nie spełnia/ją wymagań sanitarno-technicznych: podłogi i/lub ściany z widocznymi ubytkami: płytek, tynku, farby, wykładziny podłogowej, itp.	art.22.1 Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. tekst jednolity z dnia 8 grudnia 2017r., art. 61 i art. 5 ust. 2 Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994r. tekst jednolity z dnia 7 czerwca 2018r.
		brak łatwo zmywalnych, nienasiąkalnych gładkich powierzchni do mycia /dezynfekcji	art.22.1 Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. tekst jednolity z dnia 8 grudnia 2017r.
		brak sprzątania/dezynfekcji	art.22.1 Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. tekst jednolity z dnia 8 grudnia 2017r., art. 117 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń, tekst jednolity z dnia 1 marca 2018r.
		brudne/ z wykwitami pleśni powierzchnie szafek, ławek	art.22.1 Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. tekst jednolity z dnia 8 grudnia 2017 r.
5	Część mokra basenu (sanitariaty, prysznice, brodzik do dezynfekcji stóp, niecka basenowa i teren wokół niej)	pomieszczenie/a nie spełnia/ją wymagań sanitarno-porządkowych; podłogi i/lub ściany: zabrudzone, zawilgocone, z widocznymi ogniskami pleśni, itp.	art.22.1 Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. tekst jednolity z dnia 8 grudnia 2017 r.
		pomieszczenie/a nie spełnia/ją wymagań sanitarno-technicznych: podłogi i/lub ściany z widocznymi ubytkami: płytek, tynku, farby, wykładziny podłogowej, itp.	art.22.1 Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. tekst jednolity z dnia 8 grudnia 2017r., art. 61 i art. 5 ust. 2 Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994r. tekst jednolity z dnia 7 czerwca 2018r.

		brak środków służących do mycia rąk oraz ich higienicznego suszenia	art.22.1 Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. tekst jednolity z dnia 8 grudnia 2017r.,
		brak sprzątania/dezynfekcji	art.22.1 Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. tekst jednolity z dnia 8 grudnia 2017r., art. 117 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń; tekst jednolity z dnia 1 marca 2018r.
		brak łatwo zmywalnych, nienasiąkalnych gładkich powierzchni do mycia /dezynfekcji	art.22.1 Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. tekst jednolity z dnia 8 grudnia 2017r.,
		brak stosowania środków dezynfekcyjnych w brodziku do mycia stóp	art.22.1 Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. tekst jednolity z dnia 8 grudnia 2017r.,
6	Sprzęt do nauki pływania	brak dezynfekcji sprzętu do nauki pływania	art.22.1 Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. tekst jednolity z dnia 8 grudnia 2017r.,
		sprzęt do nauki pływania nie posiada gładkiej powierzchni do mycia i dezynfekcji	art.22.1 Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. tekst jednolity z dnia 8 grudnia 2017r.,
		sprzęt do nauki pływania z widocznymi ogniskami pleśni, zabrudzeniami	art.22.1 Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. tekst jednolity z dnia 8 grudnia 2017r.,
		niewłaściwe przechowywanie/suszenie sprzętu do nauki pływania	art.22.1 Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. tekst jednolity z dnia 8 grudnia 2017r.,
7	Jakość wody w nieszczepionej basenowej	niewłaściwy proces uzdatniania i dezynfekcji wody	§ 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach
		zła jakość wody	§ 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach
		brak udokumentowanych zapisów dotyczących bieżących wyników badań wody	§ 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach

		brak ogólnodostępnej informacji o aktualnej jakości wody w niecce basenowej	§ 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach
8	Pomieszczenie na środki chemiczne przeznaczone do uzdatniania	niewłaściwe przechowywanie środków chemicznych	§ 8, rozdziały: 4, 5, 6, 11, 13 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków z dnia 27 stycznia 1994 r.
		brak umywalki z bieżącą wodą	§12 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków z dnia 27 stycznia 1994 r.
9	Pomieszczenia na środki: czystości, dezynfekcyjne i higieniczne oraz sprzęt porządkowy	brak wyznaczonego miejsca/pomieszczenia do przechowywania środków i sprzętu porządkowego	§76 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.; tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r
		używanie przeterminowanych środków	art.22.1 Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. tekst jednolity z dnia 8 grudnia 2017r.
		pomieszczenie/a nie spełnia/ją wymagań sanitarno-porządkowych; podłogi i/lub ściany: zabrudzone, zawilgocone, z widocznymi ogniskami pleśni, itp.	art.22.1 Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. tekst jednolity z dnia 8 grudnia 2017r.,
		pomieszczenie/a nie spełnia/ją wymagań sanitarno-technicznych: podłogi i/lub ściany z widocznymi ubytkami: płytek, tynku, farby, wykładziny podłogowej, itp.	art.22.1 Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. tekst jednolity z dnia 8 grudnia 2017r., art. 61 i art. 5 ust. 2 Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994r., tekst jednolity z dnia 7 czerwca 2018r.
10	Budynek, teren budynku	brak utrzymania porządku i czystości w obrębie nieruchomości	art. 117 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń; tekst jednolity z dnia 1 marca 2018r.

11	Przewody wentylacyjne	brak wentylacji/niesprawna wentylacja	<p>§ 51 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r.;</p> <p>§ 32 pkt. 1 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy</p>
		brak dokumentacji, potwierdzającej przeprowadzenia kontroli przewodów wentylacyjnych	<p>§ 147 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r.,</p> <p>art. 62 ust.1 pkt.1 lit. c) Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r., tekst jednolity 7 czerwca 2018r.</p>
12	Ogólnodostępna apteczka pierwszej pomocy medycznej	brak apteczki	<p>§44. 1. 2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy</p>